En este momento hay una demanda de 34 MW por déficit de generación. Por lo que están afectados los circuitos del Bloque No. 2 y parte de los circuitos que integran el Bloque No. 3. La última rotación se realizó hace 5 minutos, apagándose los circuitos que faltaban por afectar del Bloque No. 3. Posteriormente a las 11: 00 am realizarán otra rotación, proponiéndose afectar los circuitos del Bloque No. 4 y una vez que se concluya con los circuitos del Bloque antes mencionado, afectarán los circuitos del Bloque No. 1 que no fueron afectados anoche. Es importante aclarar que las afectaciones están planificadas para que sean de 6 horas.

Phoca PDF